平成29年度　し尿処理施設　放流水測定結果

計量対象	単位	適用排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ＰＨ		5.8以上8.6以下	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7	6.9	6.8	7.3
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/L	20以下	1.0未満	1.3	1.9	1.6	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
浮遊物質量（ＳＳ）	mg/L	50以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.3	1.0未満	1.0未満	1.0	1.3	1.0	2.3
塩化物イオン	mg/L	－	25	24	27	22	28	26	24	26	34	31	28	57
＊電気伝導率	mS/m	－	32.7	30.7	32.8	30.5	33.6	37.7	31.0	31.8	35.2	34.3	33.2	46.7
窒素含有量	mg/L	120以下	1.1	1.3	0.8	1.3	1.1	1.8	1.3	1.4	1.1	0.7	0.9	0.8
リン含有量	mg/L	16以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
＊大腸菌群数	個/cm³	1000以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＊透明度	度	－	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上