

平成30年度 し尿処理施設 放流水測定結果

計量対象	単位	適用排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
PH		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	7.4						
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満						
浮遊物質(S S)	mg/L	50以下	1.0未満	1.0	1.7	1.7	2.0	1.7						
塩化物イオン	mg/L	-	28	24	27	25	50	26						
電気伝導率	mS/m	-	33.4	31.0	32.1	32.5	41.7	35.0						
窒素含有量	mg/L	120以下	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.4						
リン含有量	mg/L	16以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
大腸菌群数	個/cm ³	1000以下	6	0	0	0	0	0						
透明度	度	-	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上						