

令和元年度

項目	国の基準値 自主規制値	測定結果			
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
		R1.9.25	R1.8.29	R2.1.10	R2.1.11
ばいじん量	0.15g/m ³ N以下 0.02g/m ³ N以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.005未満
硫黄酸化物 (SO _x)	K値17.5(約1800ppm)以下 20ppm以下	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満
塩化水素 (HCl)	700mg/m ³ N(430ppm)以下 50ppm以下	6未満	9	6未満	6
窒素酸化物 (NO _x)	250ppm 100ppm	40	62	46	45
一酸化炭素 (CO)	30ppm以下(4時間平均値) 30ppm以下(4時間平均値)	6未満	8	16	10
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m ³ N以下 0.05ng-TEQ/m ³ N以下	0.012	0.0033		