

## 令和4年度 し尿処理施設 放流水測定結果

令和4年10月25日

計量対象	単位	適用排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
PH		5.8以上8.6以下	6.3	6.7	6.8	6.5	6.7	6.4	6.9					
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20以下	1.6	1.1	1.7	1.3	3.4	3.1	1.5					
浮遊物質(S S)	mg/L	50以下	4	3.7	1.3	3	2.3	1.3	1.0未満					
塩化物イオン	mg/L	-	45	38	32	30	47	39	33					
*電気伝導率	mS/m	-	41.0	37.5	34.8	33.7	40	36.4	34.5					
窒素含有量	mg/L	120以下	2.5	2.8	2.5	3.1	2.6	2.4	1.3					
リン含有量	mg/L	16以下	0.15	0.12	0.06未満	0.41	0.16	0.06未満	0.06未満					
*大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	1000以下	0	0	0	0	0	0	0					
*透明度	度	-	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上					

備考 ・適用排出基準は、水質汚濁防止法及び山梨県生活環境の保全に関する条例を適用、「-」の表示は、適用外を示す。  
 ・測定結果に「未満」と表示されている数値は、定量下限値を示します。