

令和2年度

| 項目                          | 国の基準値<br>自主規制値  | 測定結果    |         |          |         |
|-----------------------------|---|---------|---------|----------|---------|
|                             |   | 1号炉     | 2号炉     | 1号炉      | 2号炉     |
|                             |   | R2.6.23 | R2.7.27 | R2.12.17 | R3.1.15 |
| ばいじん量                       | 0.15g/m <sup>3</sup> N以下<br>0.02g/m <sup>3</sup> N以下        | 0.006未満 | 0.005   | 0.006未満  | 0.005未満 |
| 硫黄酸化物<br>(SO <sub>x</sub> ) | K値17.5(約1800ppm)以下<br>20ppm以下                               | 2.0未満   | 2.0未満   | 2.0未満    | 2.0未満   |
| 塩化水素<br>(HCl)               | 700mg/m <sup>3</sup> N(430ppm)以下<br>50ppm以下                 | 3未満     | 4       | 3未満      | 3       |
| 窒素酸化物<br>(NO <sub>x</sub> ) | 250ppm<br>100ppm  | 40      | 63      | 52       | 58      |
| 一酸化炭素<br>(CO)               | 30ppm以下(4時間平均値)<br>30ppm以下(4時間平均値)                          | 7       | 5未満     | 6未満      | 5未満     |
| ダイオキシン類                     | 1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下<br>0.05ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下 | 0.0014  | 0.0049  | 0.0078   | 0.0014  |
| 水銀濃度                        | 50μg/m <sup>3</sup><br>50μg/m <sup>3</sup>                  | 1.1     | 0.45    | 0.99     | 0.36    |