

令和3年度

項目	国の基準値 自主規制値	測定結果			
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
		R3.5.26	R3.7.9	R3.10.27	R3.10.28
ばいじん量	0.15g/m ³ N以下 0.02g/m ³ N以下	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満
硫黄酸化物 (SO _x)	K値17.5(約1800ppm)以下 20ppm以下	1未満	1未満	1未満	1未満
塩化水素 (HCl)	700mg/m ³ N(430ppm)以下 50ppm以下	1未満	2未満	1未満	1未満
窒素酸化物 (NO _x)	250ppm 100ppm	51	54	54	58
一酸化炭素 (CO)	30ppm以下(4時間平均値) 30ppm以下(4時間平均値)	5未満	4未満	4未満	3未満
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m ³ N以下 0.05ng-TEQ/m ³ N以下	0.013	0.0074	0.008	0.018
水銀濃度	50μg/m ³ 50μg/m ³	0.56	0.43	0.86	0.16