

令和4年度

項目	国の基準値 自主規制値	測定結果			
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
		R4.7.27	R4.6.14	R4.12.7	R5.1.17
ばいじん量	0.15g/m ³ 以下 0.02g/m ³ 以下	0.003	0.003未満	0.002	0.002未満
硫黄酸化物 (SO _x)	K値17.5(約1800ppm)以下 20ppm以下	1未満	1未満	1未満	1未満
塩化水素 (HCl)	700mg/m ³ (430ppm)以下 50ppm以下	2未満	1未満	3未満	1未満
窒素酸化物 (NO _x)	250ppm 100ppm	46	47	52	47
一酸化炭素 (CO)	30ppm以下(4時間平均値) 30ppm以下(4時間平均値)	3未満	2未満	4	2未満
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m ³ 以下 0.05ng-TEQ/m ³ 以下	0.0034	0.006	0.025	0.0012
水銀濃度	50μg/m ³ 50μg/m ³	0.16未満	0.15	0.019	0.14未満