

令和6年度

項目	国の基準値 自主規制値	測定結果			
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
		R6. 8. 9	R6. 6.28	R7.1.10	R6. 11.29
ばいじん量	0.15g/m <sup>3</sup> 以下 0.02g/m <sup>3</sup> 以下	0.003	0.003未満	0.002未満	0.003未満
硫黄酸化物 (SO <sub>x</sub> )	K値17.5(約1800ppm)以下 20ppm以下	1未満	1	1未満	1未満
塩化水素 (HCl)	700mg/m <sup>3</sup> (430ppm)以下 50ppm以下	2未満	3	1未満	2未満
窒素酸化物 (NO <sub>x</sub> )	250ppm 100ppm	34	52	61	57
一酸化炭素 (CO)	30ppm以下(4時間平均値) 30ppm以下(4時間平均値)	3未満	4未満	5	19
ダイオキシン類	1ng-TEQ/m <sup>3</sup> 以下 0.05ng-TEQ/m <sup>3</sup> 以下	0.0130	0.0032	0.0032	0.00093
水銀濃度	50μg/m <sup>3</sup> 50μg/m <sup>3</sup>	0.13	0.88	1.5	0.28