令和元年度　し尿処理施設　放流水測定結果

令和2年3月12日現在

計量対象	単位	適用排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ＰＨ		5.8以上8.6以下	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	7.1	7.1	6.9	7.1	6.9	7.2
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/L	20以下	1.0未満	1.0未満	1.0	1.1	1.3	1.1	1.0未満	1.0未満	1.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満
浮遊物質量（ＳＳ）	mg/L	50以下	2.3	1.3	4.0	2.7	2	3	1	1	1.3	8	2	1.3
塩化物イオン	mg/L	－	39	40	36	34	29	25	45	54	39	41	29	50
＊電気伝導率	mS/m	－	36.6	40.7	36.4	34.8	33.7	32.9	38.5	43.7	37.1	39	33.2	43.8
窒素含有量	mg/L	120以下	0.9	1.2	1.1	0.9	0.9	1.1	1	1	0.7	1.2	0.8	1.1
リン含有量	mg/L	16以下	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
＊大腸菌群数	個/cm³	1000以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
＊透明度	度	－	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上