令和２年度　し尿処理施設　放流水測定結果

令和3年2月17日

計量対象	単位	適用排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ＰＨ		5.8以上8.6以下	7	6.8	6.7	7	6.9	6.7	6.8	7	6.9	7.0	6.6	6.8
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/L	20以下	1.0未満	1.0未満	1.2	1.0未満	2.3	1.3	1.3	1.0未満	2.3	1.2	2	1.2
浮遊物質量（ＳＳ）	mg/L	50以下	1.3	2	4.3	2.7	6	1.7	3.7	2.3	1	5.3	1.3	2.3
塩化物イオン	mg/L	－	43	34	39	34	37	48	54	49	43	38	31	47
＊電気伝導率	mS/m	－	39.2	35.3	36.8	35.1	36.6	40.7	44	42.2	40.1	37.3	35.3	42.4
窒素含有量	mg/L	120以下	0.9	1	1.1	1	2.2	1.7	1.6	1.1	1.3	0.8	1.2	1.6
リン含有量	mg/L	16以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
＊大腸菌群数	個/cm^3	1000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＊透明度	度	－	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上