

令和3年度 施設周辺騒音・振動測定結果

令和3年6月22～23日

	騒音（普通騒音計）				振動（振動レベル計）	
	朝	昼間	夕	夜間	昼間	夜間
天 候	くもり	晴れ	くもり	くもり	晴れ	くもり
風 向	無風	北西	無風	無風	北西	無風
風 速	— m/s	0.5 m/s	— m/s	— m/s	0.5 m/s	— m/s
温 度	19 °C	29.0 °C	17.5 °C	17.0 °C	29.0 °C	17.0 °C
湿 度	74 %	67 %	85 %	89 %	67 %	89 %
気 圧	915 hPa	912 hPa	914 hPa	914 hPa	912 hPa	914 hPa
規制基準値	60dB以下 (6:00～8:00)	65dB以下 (8:00～19:00)	60dB以下 (19:00～21:00)	50dB以下 (21:00～6:00)	65dB以下 (8:00～19:00)	60dB以下 (19:00～8:00)
敷地境界 A 地点	43 dB	46 dB	43 dB	43 dB	30未満 dB	30未満 dB
敷地境界 B 地点	50 dB	60 dB	50 dB	50 dB	30未満 dB	30未満 dB
敷地境界 C 地点	47 dB	50 dB	50 dB	47 dB	30未満 dB	30未満 dB
敷地境界 D 地点	45 dB	47 dB	45 dB	44 dB	30未満 dB	30未満 dB

測定箇所

