

令和4年度 し尿処理施設 放流水測定結果

令和5年3月14日

計量項目	単位	適用排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①PH		5.8以上8.6以下	6.3	6.7	6.8	6.5	6.7	6.4	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.9
②生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20以下	1.6	1.1	1.7	1.3	3.4	3.1	1.5	1.0未満	1.6	1.4	1.0未満	1.2
③化学的酸素要求量(COD)	mg/L	20以下	7.8	6.8	7.9	8.4	6.0	3.4	5.2	5.5	7.2	4.7	4.4	4.9
④浮遊物質(S S)	mg/L	50以下	4	3.7	1.3	3	2.3	1.3	1.0未満	1.0未満	1.7	1.0	1.0未満	10
⑤窒素含有量	mg/L	120以下	2.5	2.8	2.5	3.1	2.6	2.4	1.3	1.2	1.5	1.3	1.8	1.7
⑥リン含有量	mg/L	16以下	0.15	0.12	0.06未満	0.41	0.16	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
⑦大腸菌群数	個/cm ³	1000以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0

備考・水質汚濁防止法適用排水基準 : ①⑤⑥

・山梨県生活環境保全条例排水基準 : ②③④⑦

・測定結果に「未満」と表示されている数値は、定量下限値を示します。